

(株)イイダ 焼却施設 維持管理計画

項目		測定頻度	周辺地域の生活環境保全のため 達成することとした数値	法規制値
ばいじん		半年に1回	0.02g/m ³ N以下	0.1g/m ³ N以下
窒素酸化物		半年に1回	150ppm以下	250ppm以下
硫黄酸化物		半年に1回	0.38m ³ N/h以下	0.38m ³ N/h以下
塩化水素		半年に1回	150mg/m ³ N以下	700mg/m ³ N以下
一酸化炭素		連続	100ppm以下	100ppm以下
ダイオキシン類		1年に1回	1ng-TEQ/m ³ N以下	5ng-TEQ/m ³ N以下
騒音	6:00～23:00	1年に1回	75dB以下	75dB以下
	23:00～6:00	1年に1回	65dB以下	65dB以下
振動	8:00～19:00	1年に1回	70dB以下	70dB以下
	19:00～8:00	1年に1回	65dB以下	65dB以下